


SN



**Association pour la défense de l'environnement et la  
promotion de Fort Bloqué – A.E.P. -**

**BP 13 - Ploemeur Cédex –**

**courriel: [aepfb@wanadoo.fr](mailto:aepfb@wanadoo.fr) – Site : [www.aep-fortbloque.info](http://www.aep-fortbloque.info)**

Fort Bloqué le 20 août 2007

**Le Président de l'AEP Fort Bloqué**

à

**Monsieur Loic Le Meur  
Conseiller Général, Maire de Ploemeur  
Ploemeur**

*Monsieur,*

*Une personne résidant dans l'Allée des Iris vient d'attirer notre attention sur l'état de la borne incendie n° 240 qui se situe devant le 5 de cette voie. Cette borne doit permettre aux services de secours incendie d'intervenir dans cette allée mais aussi dans celle des Glycines. Il nous a fait part de l'inquiétude des riverains de cette zone.*

*Nous nous sommes rendus sur place et nous avons en effet constaté l'état extrêmement défectueux de cet équipement de sécurité. La rouille a atteint les organes de mise en service et il est à craindre que, en cas d'urgence, les pompiers aient du mal et prennent du temps à connecter leur matériel.*

*Nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès des services compétents pour que cette borne soit remise en parfait état de fonctionnement. Il serait souhaitable par ailleurs que tout le réseau des bornes d'incendie sur le secteur de Fort Bloqué soit revu à la même occasion.*

*Nous nous permettons de joindre à ce courrier 2 photos de cette borne, nommée « Hydrant », qui nous ont transmises par ce riverain.*

*Dans l'attente de votre intervention, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de nos sentiments respectueux.*

**Le Président de l'AEP**

**Jean Pierre Loas**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Loas', written over a horizontal line.

*PJ – 2 photos de la borne 240*

---

**Siège social : 1a, Allée des Corvettes – Fort Bloqué – Ploemeur – 56270  
[Jean-pierre.loas@wanadoo.fr](mailto:Jean-pierre.loas@wanadoo.fr)**